

## MÄÄRÄYSTENMUKAISUUDEN TOTEAMINEN

[kansi](#)

### Määräystenmukaisuuden toteaminen, ikkunoiden ja lasiosien määrä

	Kohde
Ikkunoiden pinta-ala ( alle 15 % rakennuksen kerrosalasta)	0,11
<a href="#">Ikkunoiden pinta-ala täyttää vaatimukset</a>	
-	
Ikkunoiden pinta-ala ( alle 50 % ulkoseinien ja ikkunoiden pinta-alasta)	0,19
<a href="#">Ikkunoiden pinta-ala täyttää vaatimukset</a>	
-	

### Määräystenmukaisuuden toteaminen (Kokonaislämmöntarve)

Lämmöntarve määräystenmukaisilla u-arvoilla, ilmavuotoluvulla ja LTO-hyötysuhteella

158,258 kWh/brm<sup>2</sup>

Lämmöntarve kohteen u-arvoilla, ilmavuotoluvulla ja LTO-hyötysuhteella

132,59 kWh/brm<sup>2</sup>

[Kohde täyttää vaatimukset](#)

-

### Määräystenmukaisuuden toteaminen, IV-järjestelmän ominaissähköteho

Ilmanvaihtojärjestelmän SFP-luku kohteessa

2

[Kohde täyttää vaatimukset](#)

-

### Rakennuksen lämmitystehon tarve

Lämmitystehon tarve (käyttöveden ja ilmanvaihdon jälkilämmityksen lämmitystehontarve ei sisälly tähän)

kW

15,0

Rakennuksen kesäaikainen huonelämpötila, °C

25

Rakennuksessa tarvittava jäähdytysteho, kw

ei ole

Viranomaisen merkintöjä